

Transzformátor vizsgálati jegyzőkönyv

Gyártó: France Transfo Teljesítmény: 1600 kVA Feszültség: N – oldal: 20,90 kV-23,10 kV K – oldal: 420 V Rövidzárási feszültség: 6,00 %	Típus: Trihal IEC 726 Fázis: 3 Áram: N- oldal 42 A K – oldal: 2190 A Frekvencia: 50 Hz Hő osztály: A	Gyártási szám: 632114-02 Gyártási év: 1997 Kapcsolási csoport: Dyn5 Hűtés: AN Gázrelé: nincs Tekercs anyaga: N – oldal: Al K – oldal: Al
Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 8/2023		Szabvány: MSZ 9230/1-87

1. Szigetelési ellenállás:	N – K(F): 125 GΩ	K – N(F): 45 GΩ
----------------------------	------------------	-----------------

2. Tekercselések ellenállása:	N – oldal:	1U – 1V: 3,3 Ω	1U – 1W: 3,3 Ω	1V – 1W: 3,3 Ω
Tke: 3 °C	K – oldal:	2u – 2v: folytonos	2u – 2w: folytonos	2v – 2w: folytonos

3. Feszültségpróba 60s	N – K(F): 50 kV	K – N(F): 3 kV
------------------------	-----------------	----------------

Vizsgálat helyszíne: Ikladon a Várfény Kft. telephelyén


A mért transzformátor a rá vonatkozó szabvány előírásai szerint **megfelelt**.

Iklad, 2023. február 7.

HARIZO Kft.
1034 Budapest, Szőlő utca 35.
a.sz.: 27520996-2-41
cjsz: 01-09-405593
11711003-21483132-00000000

.....


mérésvezető
Géczy Dániel B/2020/000076

.....


közreműködő/mérésvezető
Géczy György 6/1987 SZOF